



Office Of UJJAIN Collector/Fire Officer,
UJJAIN Division, SHAJAPUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100022121/FNOC/COL/2025/3046
आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 9, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 14-Jul-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : VIDYAKUNJ INTERNATIONAL SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : HELIX EDUCATIONAL SOCIETY AUTHORIZED PERSON NITIKA
PATIDAR UNCHI KHIDKI GRAM KILODA, TEHSIL GULANA DIST
SHAJAPUR, SHAJAPUR 465227
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 7 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 11750 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : SURVEY NUMBER-84/2/1 VILLAGE LONDIYA, TEH & DISTT
SHAJAPUR PINCODE 465001 SHAJAPUR District Rural Area

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100022121 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

ऊपर दिए गए आवेदन विवरण के अनुसार एवं आवेदन के साथ आवेदित भवन/बहुमंजिला भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेंट से तैयार हस्ताक्षर (सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्किटेक्ट्स/ इंजिनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नालिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

Principal

Vidyâkuñj International School

1. Access.

Director

Vidyâkuñj International School



Office Of UJJAIN Collector/Fire Officer,
UJJAIN Division , SHAJAPUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट

Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100022121/FNOC/COL/2025/3046

आवेदन की तिथि / Application Date

: Jul 9, 2025

जावक की तिथि / Dispatch Date : 14-Jul-25

आवेदक का नाम / Applicant Name

: VIDYAKUNJ INTERNATIONAL SCHOOL

2. Wet Riser.

3. Down Comer.

4. Hose Reel.

5. Automatic Sprinkler System.

6. Yard Hydrant.

7. U.G. Tank with Draw off Connection.

8. Terrace Tanks.

9. Fire Pump.

10. Terrace Pump.

11. First Aid Fire Fighting Appliances.

12. Pressurization System.

13. Auto Detection System.

14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.

15. P.A. System with talk back facility.

16. Emergency Light.

Director
Vidyakunj International School

Principal

Vidyakunj International School



Office Of UJJAIN Collector/Fire Officer,
UJJAIN Division, SHAJAPUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100022121/FNOC/COL/2025/3046
आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 9, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 14-Jul-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : VIDYAKUNJ INTERNATIONAL SCHOOL

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

Director
Vidyâkuñj International School

Principal

Vidyâkuñj International School

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को संलग्न फायर प्लानि के प्रावधान अनुसार स्थापित करना, समस्त फस्टल एंड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्थार करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वी कृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा और स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 3 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो एन.बी.सी. 2016 में समय-समय पर किये गये संशोधन अनुसार कार्य करना बंधनकारी होगा।



Office Of UJJAIN Collector/Fire Officer,
UJJAIN Division , SHAJAPUR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100022121/FNOC/COL/2025/3046
आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 9, 2025 जावक की तिथि / Dispatch Date : 14-Jul-25
आवेदक का नाम / Applicant Name : VIDYAKUNJ INTERNATIONAL SCHOOL

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्तस लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वी कृति आदेश जारी किया जाता है।

आवेदक को पत्र में स्वीकृत फायर एन ओ सी क्रमांक 6100017201 FNOC/COL/2024/0431 DATE 25/11/2024 के आधार पर यह फायर सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है। आवेदक को पत्र में दी गयी समस्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।


RIJU

BAFNA

Digitally signed
by RIJU BAFNA
Date: 2025.07.18
11:46:48 +05'30'

UJJAIN Collector/Fire Officer,

UJJAIN Division , SHAJAPUR
Madhya Pradesh


Principal


Director
Vidyākunj International School

Vidyākunj International School